

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 art. 123 ust. 2 i 3, art. 128, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / Dz. U. z 2012, poz. 145 t. j./ oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. B. Prusa w Łukowie do wód rzeki Krzna Południowa w km 31+400

Udzielam
Pozwolenia wodnoprawnego
dla
Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków na:

- I. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. B. Prusa w Łukowie do wód rzeki Krzna Południowa w km 31+400 (nowy kilometr 31+845 wg profilu udrożnienia koryta rzeki Krzna Południowa) w ilości :

$$Q_{\max.h} = 980 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śred.dob.}} = 9692 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.rok} = 4665 \text{ 430,00 m}^3/\text{rok}$$

Ustaliam najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych jak dla oczyszczalni o RLM od 15.000 do 99.999:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| BZT ₅ | - 15 mgO ₂ /l |
| CHZT _{Cr} | - 125 mgO ₂ /l |
| zawiesina .ogól. | - 35 mg/l |
| azot ogólny | - 15,0 mg N/l |
| fosfor ogólnych | - 2,0 mg P/l |



Sprawę prowadzi:
Podinspektor Monika Mitura
tel. 25 798 22 03 w.192

Dla BZT₅, ChZT_{Cr} oraz zawiesiny ogólnej wartości dotyczą stężeń zanieczyszczeń w próbkach średnich dobowych, proporcjonalnie do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie.

Stężenie azotu ogólnego – dotyczy średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12^oC

W przypadku fosforu ogólnego - dotyczy średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku.

- II. W czasie awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego do czasu osiągnięcia pełnej sprawności oczyszczalni najniższe dopuszczalne stopnie redukcji zanieczyszczeń mogą wynosić:

| Lp. | Parametry | Minimalny wymagany procent redukcji w stosunku do stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni |
|-----|------------------|--|
| 1 | BZT ₅ | 45% |
| 2 | ChZT | 36% |
| 3 | Zawiesina ogólna | 45% |
| 4 | Azot ogólny | 40% |
| 5 | Fosfor ogólny | 43% |

- III. Jednocześnie zobowiązuję Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej do:

- a) wykonywania badania jakości ścieków „surowych” oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód rz. Krzna Południowa w zakresie wskaźników opisanych pozwoleniem wodnoprawnym z częstotliwością 24 sztuk w roku,
- b) wykonywanie badań wód Krzyny Południowej w zakresie wskaźników opisanych pozwoleniem wodnoprawnym umożliwiającym ocenę wpływu ścieków na odbiornik z częstotliwością 12 sztuk w roku. Miejsce poboru prób - 50 m powyżej zrzutu ścieków i 300 m poniżej zrzutu ścieków,
- c) utrzymanie wszystkich urządzeń w tym wylotu oczyszczonych ścieków w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej oraz prowadzenie nadzoru nad pracą oczyszczalni,



Sprawę prowadzi:
Podinspektor Monika Mitura
tel. 25 798 22 03 w.192

- d) prowadzenie eksploatacji oczyszczalni oraz ewentualnych rozruchów oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi,
 - e) dokonywania pomiarów ilości odprowadzanych ścieków do odbiornika i prowadzenie rejestru zmierzonych ilości ścieków,
 - f) corocznej konserwacji koryta rzeki Krzna Południowa na długości 1500 mb w km 31+845÷33+345 w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Lublinie Inspektorat Łuków i Urzędem Miasta Łuków,
 - g) pokrywania strat, naprawiania szkód bądź płacenia odszkodowania, w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją oczyszczalni i odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do rzeki Krzna Południowa,
 - h) informowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wszelkich zmianach technologii i awarii oczyszczalni.
- IV. Wszystkie ewentualne szkody wynikłe wskutek eksploatacji przedmiotowego urządzenia służącego gospodarowaniu wodami naprawiane będą na koszt wnioskodawcy.
- V. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne obowiązuje od dnia **01.05.2014r.** do dnia **10.04.2024r.**

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, wystąpiło do Starosty Łukowskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na : wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. B. Prusa w Łukowie do wód rzeki Krzna Południowa w km 31+400 w ilości:

$$Q_{\max.h} = 980 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śred.dob.}} = 9692 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.rok} = 4665 \text{ 430,00 m}^3/\text{rok}$$

Do wniosku dołączono wymaganą przepisami prawa dokumentację, w skład której wchodzi m.in. operat wodnoprawny zgodny z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2012, poz. 145 t. j./

Starosta Łukowski, zawiadomieniem z dnia 18.02.2014r. poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, zgodnego z treścią operatu wodnoprawnego j.w., umożliwiając składanie uwag i wniosków. Na zawiadomienie o wszczęciu



Sprawę prowadzi:
Podinspektor Monika Mitura
tel. 25 798 22 03 w.192

postępowania administracyjnego dnia 03.03.2014r. wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Lublinie Inspektorat w Łukowie ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków. Pismo informujące , że rzeka Krzna Południowa znajduje się w administracji zarządu w związku z czym należy wystąpić do WZMiUW Inspektorat Łuków o wydanie warunków technicznych na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do w/w rzeki. Dnia 04.03.2014r wpłynęło pismo od Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, informujące że wystąpili do WZM i UW Inspektorat Łuków z prośbą o określenie warunków na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Krzna Południowa w km 31+ 400.

Dnia 02.04.2014r wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział Lublin ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin przedstawiające warunki techniczne na zrzut oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków przy ulicy Prusa w Łukowie.

Przewidywanym sposobem korzystania z wód będzie odprowadzanie oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków dla Łukowa do rzeki Krzna Południowa w km 31+400. Współrzędne geograficzne wylotu to;

N: 51°55'41.55" E: 22°23'35.47"

Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków będą ściekami komunalnymi. Do oczyszczalni dopływać będą ścieki odprowadzane przez 69 950 RLM. Wobec tego oczyszczalnia jest kwalifikowana do grupy oczyszczalni o RLM od 15.000 do 99.9999. Urządzeniem do pomiaru ilości ścieków dopływających z oczyszczalni będzie przepływomierz elektromagnetyczny OCMC/C: NivuMaster/Flow do pomiaru ilości przepływającej cieczy poprzez realizowanie pomiaru prędkości przepływu cieczy i napełnienia kanału. Przepływomierz jest zamontowany w kanale odpływowym z osadnika wtórnego. Na oczyszczalni ścieków występują dwa główne procesy technologiczne zapewniające: oczyszczanie ścieków, stabilizację osadu.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych powinny spełniać wymagania (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz .U.2006 Nr. 137 poz 984 z póź. zm.).

Oczyszczalnia ścieków zapewni osiągnięcie efektów zgodnie z wymaganiami określonymi w wymienionym rozporządzeniu.

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest starosta , gdyż na podstawie art. 378 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo ochrony środowiska oczyszczalnia nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco potencjalnie oddziaływać na środowisko ponieważ obsługuje mniej niż 100000 równoważnych mieszkańców (Rozporządzenie Rady



Sprawę prowadzi:
Podinspektor Monika Mitura
tel. 25 798 22 03 w.192

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz .U. 2010 Nr. 213 poz 1397 z póź. zm.).

Wobec powyższego orzeczona jak w sentencji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Łukowskiego w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Otrzymują:



Z up. Starosty Łukowskiego

Grzegorz Suterzewski
Naczelnik Wydziału
Rejonowa Leśna Łochy Średzka

1. Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – Inspektorat Łuków ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków.
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Biała Podlaska ul. Koncertowa 16, 21-500 Biała Podlaska.
5. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

„Wobec niezaskarżenia niniejszej (go) decyzji
przez strony i osoby zainteresowane w terminie
i trybie właściwym stała (o) się ona (o)
w dniu 29.06.2014 r.
ostateczną (e) i podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
Łuków, dn. 30.06.2014 r.”



017 016RRH

Sprawę prowadzi:
Podinspektor Monika Mitura
tel. 25 798 22 03 w.192

Z up. Starosty Łukowskiego

Grzegorz Suterzewski
Naczelnik Wydziału
Rejonowa Leśna Łochy Średzka