



Łuków, dnia 17.09.2018r.

L. DZ. ....2668..../2018r.

**Wg rozdzielnika**

**Zmiana 1 z dnia 17.09.2018r.  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o nazwie: Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ścieków z przetworzeniem osadów ściekowych w Łukowie. Kontrakt nr 1 – Zadanie nr 1. Numer referencyjny: Z1-K1/PUiK/POLiŚ/2018 (Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED z dnia 29/08/2018r., 2018/S 165-377458)

W SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.08.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. W Części I Instrukcja Dla Wykonawców (IDW):**

1) podpunkt 21.1. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.”;

2) punkt 16. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT,** otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:


- a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

<b>r</b>	<b>Kryterium i waga</b>
	Cena oferty (z podatkiem VAT) – 90%
	Stopień rozkładu suchej masy organicznej (SRSO) – 10%

**1. Cena oferty**

Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację określonej CZĘŚCI przedmiotu zamówienia. W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:



$$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} * 90$$

gdzie:

- $C$  – uzyskana liczba punktów dla badanej oferty,  
 $C_{min}$  – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
 $C_{of}$  – cena badanej oferty.

### **2. Stopień rozkładu suchej masy organicznej (SRSO):**

W formularzu oferty Wykonawca określa gwarantowany stopień rozkładu suchej masy organicznej, zdefiniowany jako SRSO w Części III SIWZ – PFU, (nie mniejszy niż 52 %). W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:

$$S = \frac{SRSO_{of}}{SRSO_{max}} * 10$$

gdzie:

- $S$  – uzyskana liczba punktów dla badanej oferty,  
 $SRSO_{max}$  – najwyższy stopień rozkładu s.m.o. spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
 $SRSO_{of}$  – stopień rozkładu s.m.o. badanej oferty.”

3) pkt. 5., podpunkt 5.2.2., lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **30 000 000 PLN** (słownie: **trzydzieści milionów złotych**).”

2. W PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy, punkt 2.4.3. Gwarancja w zakresie przeróbki osadów, tabela Parametry Gwarantowane otrzymuje brzmienie:

<b>PARAMETRY GWARANTOWANE</b>		
<b>Wymagane minimalne warunki higienizacji/stabilizacji</b>		
Temperatura pasteryzacji	°C	nie niższa niż 70
Czas pasteryzacji	min	nie krótszy niż 60
Temperatura fermentacji	°C	35 - 37
Czas fermentacji	d	nie krótszy niż 20
<b>Parametry procesu i produktu</b>		
Minimalny stopień rozkładu suchej masy organicznej (SRSO)	%	52
Produkcja biogazu	m <sup>3</sup> /kg <sub>rozł. s.m. org.</sub>	nie mniejsza niż 0.9
Stopień rozkładu suchej masy organicznej deklarowany przez Oferenta (SRSO)	%	Określa Oferent
Maksymalne uwodnienie	%	95



osadu nadmiernego po zagęszczeniu mechanicznym.		
Maksymalne uwodnienie osadu przefermentowanego po procesie odwadniania.	%	76

3. W Załączniku nr 1 Formularz Oferty punkt I. podpunkt 4. Otrzymuje brzmienie:  
„Gwarantujemy osiągnięcie stopnia rozkładu suchej masy organicznej nie mniej niż ....%.”

Zespół Komisji Przetargowej:

1. Wiesław Iwan – Przewodniczący Komisji .....
2. Zbigniew Cabaj – Sekretarz Komisji .....
3. Henryk Soćko – Członek Komisji .....
4. Adam Kitliński – Członek Komisji .....
5. Jerzy Rożen – Członek Komisji .....

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

.....  
**DYREKTOR**  
mgr inż. Władysław Karaś

Kierownik Zamawiającego:

.....  
**PREZES ZARZĄDU**  
dr Marcin Mateńko

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUG I INŻYNIERII KOMUNALNEJ  
Sp. z o.o.**  
ul. Partyzantów 6b  
21-400 Łuków, tel./fax (025) 798 22 04  
NIP 825-000-38-54