



Łuków, dnia 10.10.2018r.

L. DZ.2983...../2018r.

Wg rozdzielnika

**Zmiana 2 z dnia 10.10.2018r.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o nazwie: Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ścieków z przetworzeniem osadów ściekowych w Łukowie. Kontrakt nr 1 – Zadanie nr 1. Numer referencyjny: Z1-K1/PUIK/POiŚ/2018 (Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED z dnia 29/08/2018r., 2018/S 165-377458)

W SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.08.2018r., z uwzględnieniem Zmiany 1 z dnia 17.09.2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **W Części I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**, punkty 13.1 oraz 13.2 otrzymują odpowiednio brzmienie:

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, Polska, Sekretariat I piętro – pok. Nr 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 roku i do godz. 13⁰⁰ ;

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, Polska, pok. nr 11, w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 13¹⁰.

Informacja o zmianie ogłoszenia w sprawie terminu składania ofert została przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 8 października 2018r.

2. **W Części I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**, w p. 12.16, dotyczącym oznakowania opakowania oferty, zapis „ - otworzyć nie wcześniej niż w dniu 19 października 2018 roku o godz. 13¹⁰„ otrzymuje nowe brzmienie: „- otworzyć nie wcześniej niż w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 13¹⁰„ ;
3. **W Części I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**, w Załączniku nr 1 *Wzór Formularza Oferty*, w punkcie 14 skreśla się podpunkt (2);
4. **W Części II – WZÓR UMOWY**, we *Wzorze karty gwarancji procesowych*, w punkcie III – Gwarancja w zakresie przeróbki osadów, Minimalny stopień rozkładu suchej masy organicznej (SRSO) zmienia się z 58% na 52% ;



5. W Części III – Opis przedmiotu zamówienia (**Program Funkcjonalno-Użytkowy**), skreśla się w punkcie 1.5.17 tekst następujący:

W ofercie należy przedstawić Propozycję Wykonawcy to jest Koncepcję instalacji hydrolizy, pasteryzacji i fermentacji osadów obejmującą:

- opis proponowanych rozwiązań technologicznych,
- określenie podstawowych parametrów technologicznych instalacji w tym między innymi:

wydajność instalacji (sucha masa przed procesem t./miesiąc; t/a, temperatura pasteryzacji (°C), czas pasteryzacji (min.), temperatura fermentacji (°C), czas fermentacji (d), pojemność komory fermentacyjnej (m³), stopień rozkładu suchej masy organicznej (%), stężenie suchej masy w komorze fermentacyjnej (%), stopień zagęszczenia osadu przed procesem fermentacji (%)

- schemat technologiczny z podaniem wszystkich obiektów, urządzeń i pomiarów,

W Koncepcji należy też załączyć przykłady minimum dwóch działających instalacji

pracujących w oparciu o oferowaną technologię hydrolizy, pasteryzacji i fermentacji osadów w tym osiągnięte przez nie parametry potwierdzające wymagania PFU.

Zespół Komisji Przetargowej:

1. Wiesław Iwan – Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Cabaj – Sekretarz Komisji
3. Henryk Soćko – Członek Komisji
4. Adam Kitliński – Członek Komisji
5. Jerzy Rożen – Członek Komisji

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

DYREKTOR

mgr inż. Władysław Karaś

Kierownik Zamawiającego:

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Mateńko